



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС КГ 417/043.RU.02.09816

Серия КГ № 0198362

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат»

Аттестат аккредитации № КГ 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 г.

Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, офис 302

Телефон: + 996700249054 Адрес электронной почты: info@azia-sertificat.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МУЛЬТИКАБ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 193079, Россия, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ народный вн. тер. г., ул. Новосёлов, д. 8, Литера А, офис 642, основной государственный регистрационный номер 1257800026307

Телефон: +7 (812) 5095790 Адрес электронной почты: info@multicab.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МУЛЬТИКАБ"

Место нахождения: 193079, Россия, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ народный вн. тер. г., ул. Новосёлов, д. 8, Литера А, офис 642

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 193079, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 8

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые и контрольные торговой марки «МУЛЬТИКАБ», с числом жил от 1 до 61, сечением от 0,75 мм² до 1000мм² с изоляцией из полимерных материалов, на номинальное переменное напряжение 0,66; 0,69 и 1 кВ марки (согласно приложениям бланки №№0152216, 0152217).

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-001-59468218-2022 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ МУЛЬТИКАБ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66, 0,69 и 1 кВ. Технические условия.»

Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-3600/ЭЛ от 15.04.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Товарищество с ограниченной ответственностью "Элесар", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КЗ.Т.02.2418

Акта анализа состояния производства №250226-2512017 от 09.04.2025, выданного ОСП ОсОО "Азия Сертификат" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КГ 417/КЦА.ОСП.043); эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Рыбина Алина Сергеевна.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", ГОСТ 1508-78 "Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора №250226-2512017 от 09.04.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.04.2025 ПО 16.04.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись) М.П.

Рыжанкова Светлана Николаевна (ФИО)

Осмонкулов Каниет Керимбекович (ФИО)