



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ ЕАЭС KG 417/043.RU.02.09816



Серия KG № 0152216

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8544 49 910 8	Кабели силовые и контрольные торговой марки «МУЛЬТИКАБ», с числом жил от 1 до 61, сечением от 0,75 мм² до 1000мм² с изоляцией из полимерных материалов, на номинальное переменное напряжение 0,66; 0,69 и 1 кВ, марок: МУЛЬТИКАБ-ВВ, МУЛЬТИКАБ-ВБВ, МУЛЬТИКАБ-ВКВ, МУЛЬТИКАБ-ВЭВ, МУЛЬТИКАБ-ВЭБВ, МУЛЬТИКАБ-ВЭКВ, МУЛЬТИКАБ-ПП, МУЛЬТИКАБ-ПБП, МУЛЬТИКАБ-ПКП, МУЛЬТИКАБ-ПЭП, МУЛЬТИКАБ-ПЭБП, МУЛЬТИКАБ-ПЭКП, МУЛЬТИКАБ-ПсВ, МУЛЬТИКАБ-ПсБВ, МУЛЬТИКАБ-ПсКВ, МУЛЬТИКАБ-ПсЭВ, МУЛЬТИКАБ-ПсЭБВ, МУЛЬТИКАБ-ПсЭКВ, МУЛЬТИКАБ-ПсП, МУЛЬТИКАБ-ПсБП, МУЛЬТИКАБ-ПсКП, МУЛЬТИКАБ-ПсЭП, МУЛЬТИКАБ-ПсЭБП, МУЛЬТИКАБ-ПсЭКП, МУЛЬТИКАБ-РэВ, МУЛЬТИКАБ-РэБВ, МУЛЬТИКАБ-РэКВ, МУЛЬТИКАБ-РэЭВ, МУЛЬТИКАБ-РэЭБВ, МУЛЬТИКАБ-РэЭКВ, МУЛЬТИКАБ-РэП, МУЛЬТИКАБ-РэБП, МУЛЬТИКАБ-РэКП, МУЛЬТИКАБ-РэЭП, МУЛЬТИКАБ-РэЭБП, МУЛЬТИКАБ-РэЭКП, МУЛЬТИКАБ-РкВ, МУЛЬТИКАБ-РкБВ, МУЛЬТИКАБ-РкКВ, МУЛЬТИКАБ-РкЭВ, МУЛЬТИКАБ-РкБЭВ, МУЛЬТИКАБ-РкЭКВ, МУЛЬТИКАБ-РкП, МУЛЬТИКАБ-РкБП, МУЛЬТИКАБ-РкКП, МУЛЬТИКАБ-РкЭП, МУЛЬТИКАБ-РкЭБП, МУЛЬТИКАБ-РкЭКП, МУЛЬТИКАБ-РР, МУЛЬТИКАБ-РБР, МУЛЬТИКАБ-РКР, МУЛЬТИКАБ-РЭР, МУЛЬТИКАБ-РЭБР, МУЛЬТИКАБ-РЭКР; и их модификации: нг(А) - не распространяющие горение при групповой прокладке; нг(А)-LS - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением; нг(А)-FRLS - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением; нг(А)-LSLTx - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения; нг(А)-FRLSLTx - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения; нг(А)-HF - не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении; нг(А)-FRHF - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении; нг(А)-HFLTx - не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с низкой токсичностью продуктов горения; нг(А)-FRHFLTx - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с низкой токсичностью продуктов горения; Примечания: 1. При изготовлении кабелей с водоблокирующим элементом, в марке кабеля перед классом пожарной опасности добавляет буква «в»; 2. При изготовлении кабелей с водоблокирующим составом в виде пасты герметика, в марке кабеля перед классом пожарной опасности добавляет буква «г»; 3. При изготовлении кабелей с токопроводящей жилой из медной луженой проволоки к обозначению сечения токопроводящих жил добавляется буква «л»; 4. При изготовлении кабелей с токопроводящей жилой не менее 5 класса по ГОСТ 22483, перед обозначением материала изоляции добавляется буква «Г»; 5. Разновидности экранов характеризуются в соответствии со следующими обозначениями: - «Э» - экран из медных лент или лент типа «медьфлекс»; - в случае изготовления экрана из алюминиевых лент или из комбинированного материала на основе алюминиевой фольги и полимерной ленты (лента типа «алюмофлекс») к букве «Э» добавляется буква «а»; - в случае изготовления экрана из медных проволок к букве «Э» добавляется буква «м»; - в случае изготовления экрана из медных луженых проволок к букве «Э» добавляется буква «л»; - в случае изготовления комбинированного экрана из медной ленты или ленты типа «медьфлекс», поверх которой накладывается экран из медных проволок обозначение экрана имеет вид «ЭЭм»;

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

(подпись)

Рыжанкова Светлана Николаевна

Осмонкулов Каниет Керимбекович